

平成30年度　水質検査結果一覧表

クリプト指標菌検査

	平田地区					
水源地名	平田第1		平田第2			
検査項目	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌		
H30.4.11	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
H30.7.4	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
H30.10.3	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
H31.1.16	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
	南濃地区					
水源地名	太田水源地		松山水源地		田鶴水源地	
検査項目	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌
H30.4.11	0 CFU/100ml	陽性	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性
H30.7.11	5 CFU/100ml	陽性	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性
H30.10.10	0 CFU/100ml	陽性	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性
H31.1.9	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性
	南濃地区					
水源地名	北部水源地		徳田水源地			
検査項目	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌		
H30.4.18	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
H30.7.4	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
H30.10.3	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		
H31.1.16	0 CFU/100ml	陰性	0 CFU/100ml	陰性		

	海津地区							
	海津北部							
水源地名	1水源		2水源		3水源		4水源	
検査項目	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌
H30.6.6	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性
H30.9.13	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性
H30.12.12	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性
H31.3.7	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性

	海津地区			
	海津南部			
水源地名	1水源		2水源	
検査項目	嫌気性芽胞菌	大腸菌	嫌気性芽胞菌	大腸菌
H30.6.6	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性
H30.9.13	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性
H30.12.12	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性
H31.3.7	0CFU/100ml	陰性	0CFU/100ml	陰性

平成30年度 水質検査結果一覧表
農薬類（15項目）

採水年月日		H30.6.6	H30.7.11
採水箇所		海津北部浄水場 第4水源	南濃田鶴水源地
項目名		結果	結果
イソキサチオン	殺虫剤		0.00005mg/L未満
ダイアジノン	殺虫剤	0.00003mg/L未満	0.00003mg/L未満
フェントロチオン(MEP)	殺虫剤	0.0001mg/L未満	0.0001mg/L未満
イソプロチオラン(IPT)	殺虫剤 殺菌剤		0.003mg/L未満
クロタロニル(TPN)	殺菌剤		0.0005mg/L未満
プロピサミド	除草剤		0.0005mg/L未満
シクロルホス(DDVP)	殺虫剤		0.00008mg/L未満
フェノフカルブ(BPMC)	殺虫剤	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満
クロニトロフェン(CNP)	除草剤		0.000001mg/L未満
イプロヘンホス(IBP)	殺菌剤		0.0009mg/L未満
EPN	殺虫剤		0.00004mg/L未満
ベンタゾン	除草剤		0.002mg/L未満
カルボフラン	殺虫剤		0.00005mg/L未満
2,4-D((2,4-PA)	除草剤		0.0002mg/L未満
トリクロピル	除草剤		0.00006mg/L未満
エディフェンホス(エシフェンホスEDDP)	殺菌剤	0.00006mg/L未満	
フサライド	殺菌剤	0.001mg/L未満	
メフェナセット	除草剤	0.0002mg/L未満	
ジメエート	殺虫剤	0.0005mg/L未満	
エトフェンプロックス	殺虫剤	0.0008mg/L未満	
フェンチオン(MPP)	殺虫剤	0.00006mg/L未満	
ブプロフェシン	殺虫剤	0.0002mg/L未満	
プロヘキサゾール	殺菌剤	0.0005mg/L未満	

平成30年度 水質検査結果一覧表

クリプトスポリジウム原虫検査

水源地名	南濃太田水源地	
検査項目	クリプトスポリジウム	ジアルジア
H31.1.9	0個/10L	0個/10L